

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 056

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646800, Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Кирова, 24 телефон 8 (38151) 2-20-47,
e-mail: solnishko363@gmail.com

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1150,5 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3762,5 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1984, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2016 г., капитального дата неизвестна.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Таврический детский сад № 1 «Солнышко», МДОУ «Таврический детский сад № 1 «Солнышко»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646800, Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Кирова, д. 24 телефон 8 (38151) 2-20-47,
e-mail: solnishko363@gmail.com

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646800, Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 51, тел. 8 (38151) 2-22-73 e-mail: tav-roo@bk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 135, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0 .

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: АТП - ул. Химиков

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «Автовокзал»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м .

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*). нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*)

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-8
2	Вход (входы) в здание			9-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		13-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		20-26
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	---		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		27-31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		32-33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		---

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
Объект доступен условно

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Установить кнопку вызова персонала на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м	2017 г..
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Выделить место для автомобиля инвалида размером 6 м. ч 3,6 м. Обозначить границы. Установить знак на высоте не более 1,5 м.	2016-2020 гг.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Ширина входной двери должна быть не менее 1,2 м в свету. В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть	2016-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна быть 0,5 - 1,2 м от уровня пола. Предусмотрет ь маркировку в виде желтого круга диаметром 0.2м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Установить информацию с учетом потребностей	2016-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				инвалидов.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Установить таблички выполненные рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2016-2020 гг.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски		1		Приобрести сменные кресла- коляски	2016-2020 гг..
4.7. Поручни		1		Установить поручни на уровне 0,7 м и 0,9 м., без	2016-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				травмоопасных окончаний, длиннее марша лестницы на 30 см..	
4.8. Пандусы		1		Установить пандус с уклоном 1:20. Поверхность пандуса должна быть контрастной относительно прилегающей поверхности. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9- 1.0м.. Поручни	2016-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				установить с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения с учетом технических требований по ГОСТ 51261. Колесоотбойн ые устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточны х площадках и на съезде. Завершающие	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				горизонтальны е части поручня должны быть длиннее пандуса на 0.3м и иметь не травмирующее завершение. Просветы ячеек должны быть не более 13мм.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Приобрести подъемник	2016-2020 гг.
4.10. Раздвижные двери		1		Установить раздвижные двери	2016-2020 гг.
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Расширить	2016-2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
				дверной проем до 0,9 м., понизить порог до 0,014 м.	гг.
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Установить индукционную петлю	2016-2020 гг.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1			2020г.
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1			
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста),	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
%					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленчески е решения	Дата исполнения решений
	Установле но соблюден ие норм, ед.	Выявлено несоблюде ние норм, ед.	Доля, %		
услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "14" декабря 2016 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "14" декабря 2016 года № 1.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "14" декабря 2016 года № 46.

Заведующий МДОУ
«Таврический детский
сад № 1 «Солнышко»

Дата "19" декабря 2016 года



(подпись)

О.В. Кропотова
(инициалы, фамилия)